

# VERSLAG VAN DE TUSSENKOMST AAN DE GASMEETINSTALLATIE

# Netmanagement

Infrastructuurgebied: .....

## LEVERINGSPLAATS

Straat: Hazeladristraat Nr. 10 Bus: ..... Postcode: ..... Gemeente: Groot-Brugge

Meternummer: 27704118 Metertype: 6004

## DICHTHEIDSPROEF BINNENINSTALLATIE

De afgevaardigde van de gasverdelers bevestigt te hebben vastgesteld wat volgt:

BEGIN METERSTAND: 20000,141 METERSTAND na 10 min: 20000,141 VERBRUIK gedurende 10min.: 0 liter

De afgevaardigde van de gasverdelers

Ondergetekende verklaart de dichtheidsproef te hebben bijgewoond en een afschrift te hebben ontvangen.

DATUM: 30/5/05 UUR: .....

NAAM: Geert de Vries

NAAM: [Handwritten Signature]

HANDTEKENING:

HANDTEKENING: [Handwritten Signature]

HOEDANIGHEID: eigenaar, huurder, andere

### IN DIENST GESTELD

- Ze is gasdicht
- Er werd een klein verlies op de bestaande binneninstallatie vastgesteld. Door de ingebruikname van de installatie verbindt de abonnee zich ertoe de nodige herstellingen onmiddellijk te laten uitvoeren.
- Het toestel ..... werd buiten dienst gesteld (niet conforme installatie)

### NIET IN DIENST GESTELD - De meterkraan werd in gesloten toestand verzegeld.

- Een inbreuk op de norm D51-003 of D51-004 werd vastgesteld
- Er is geen attest van conformiteit met de normen aanwezig
- Er werd een onaanvaardbaar verlies op de binneninstallatie vastgesteld
- De binneninstallatie ontbreekt
- U was afwezig - neem contact op met uw gasverdelers
- Er is geen controleverslag van de keuring aanwezig

### BUITEN DIENST GESTELD

- Om administratieve reden
- Wegens verhuizing

EEN KOPIE VAN DIT DOCUMENT WERD  AAN DE GASMETER BEVESTIGD  AAN DE KLANT OVERHANDIGD

Exemplaar bestemd voor de klant

BELANGRIJKE RAADGEVINGEN OP KEERZIJDE