

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	17/2018/9/28/3	Datum van bezoek: Date de visite:	28/09/2018
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Gregelec Patrijzenstraat 36 - 1800 VILVOORDE BTW BE 0686.708.233	IK: CI:	/
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Eandis	N° teller: N° compteur: N° teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	41365546 / /
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Oude Mechelsestraat 160 - 1853 STROMBEEK-BEVER		
Eigenaar: Propriétaire:	Geers Jourik Oude Mechelsestraat 160 - 1853 STROMBEEK-BEVER		
Installateur:	Gregelec	BTW/TVA:	BTW BE 0686.708.233
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271/RLW1 (Contrôle périodique de 1 maison 2 façades)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE Art. nh: 86 Art. onderzoek: 271

Onderzoek: / Contrôle: Woning/Maison

TT - net/spanning: / Réseau TT - tension:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:
2x230V	4 x 10 mm ² XVB	40A

Aardelektrode / Electrode de terre: Pen/Piquets 18 Ohm Isolatie / Isolement: 1 MOhm Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 2

Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels: Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 30

In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	Test Δ In	1. Δ In	AREI/RGIE
40A	300mA	A/s	Algemeen voor alle kringen (zie schema's in bijlage)	OK	-	271
40A	30mA	A/s	X tem Z, A1 tem I9	OK	-	271
16A	10mA	A/s	Kring J10	OK	-	271
40A	30mA	A/s	R tem U	OK	-	271

Visueel nazicht Algemeen: OK Rechtsreekse aanraking: OK Onrechtsreekse aanraking: OK Aansluitingen: OK Equipotentiale verbindingen: OK
 Contrôle visuel général: OK Contact direct: OK Contact indirect: OK Raccordements: OK Liaisons équipotentielles: OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:


Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 28/09/2043

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**



VANDERVORST Carl

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en rechtsbreeks of onrechtbreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die beslist is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.
Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.